



INFORMASJON OM UTKOBLING AV BRANNALARMANLEGG I FORBINDELSE MED SCENERØYK / SCENEPYROTEKNISK

Drammensregionens brannvesen IKS er kjent med at mange utesteder og scener foretar helt eller delvis utkobling av brannalarmanlegg i forbindelse med sin aktivitet i bygget, for eksempel ved bruk av scenerøyk og pyrotekniske effekter

Ved å benytte scenerøyk/scenepyroteknisk på scenen under et arrangement med mange mennesker til stede kan evakueringen bli vanskeligere enn ved normale driftsforhold uten scenerøyk. Dette fordi scenerøyken kan kamuflere brannrøyk, redusere sikt ved evakuering, redusere forståelse av fare ved røykutvikling, forsinke beslutning om å rømme m.m.

Utkoblinger av hele eller store deler av brannalarmanlegget i forbindelse med bruk av scenerøyk eller pyrotekniske effekter er i strid med plan- og bygningsloven § 29-6, annet ledd.

- Et mindre antall detektorer kan kobles fra ved spesielle arrangementer. Det må da foreligge nødvendige rutiner og kompenserende tiltak. Dette må minst omfatte evakueringsplan som beskrevet i TEK 10 § 11-12, fjerde ledd. Vurdering av rutiner og kompenserende tiltak skal foretas av kvalifisert personell. Rutinene og tiltakene skal gjøres kjent for eier og brukere av bygget.
- I de tilfellene hvor det til stadighet foretas utkoblinger av hele eller deler av brannalarmanlegget, og dette ikke er en del av prosjekteringsforutsetningene, må det foretas en ny prosjektering av brannalarmanlegget og det må utarbeides en ny og tilpasset evakueringsplan for byggverket.

For NYE bygg skal det ihht. TEK 10, foreligge nødvendig FDV-dokumentasjon. Her forutsettes det at opplysninger fra detaljprosjektering av brannalarmanlegget utgjør en del av denne FDV-dokumentasjonen.

Dersom eier av byggverket og ansvarlig for virksomheten foretar en ulovlig utkobling er det brannvesenets oppfatning at dette utgjør en risiko etter helse- miljø og sikkerhetslovgivningen og uansvarlighet i henholdt til brannlovgivningens bestemmelser kan straffes. Reaksjonsmidler som kan benyttes er gitt i brann- og eksplosjonsvernlovens §§ 37, 39 og 42.

Ovenstående er i tråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Drammen 15.11.2013

Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker

Sentralbord: 32 27 73 50
Faks.brann: 32 27 73 59
Org.nr.brann 984 054 408

e.post: drbv@drbv.no
www.drbv.no

Feierseksjon: 32 20 89 40
Faks feier: 32 20 89 99
Org.nr.feier: 976 823 737